




# STUDNIA WODOMIERSZOWA



## Rzut studni wodomierzowej



## Szczegół uszczelnienia syntetycznego



LEGENDA:

1. zauwa odcinająca długa DN80
2. wodomierz JS DN 65
3. łącznik kompensacyjny DN65
4. zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN80
5. połączenie kolnierzone 90PE/80stal
6. redukcja 80/65stal

<b>TEMAT:</b> Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istn. przyłączy wody wraz z budową przyłącza wody do bazy LIZUD w ul. Póhnocnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Ciszowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia tel/fax 58 718-12-98 tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 www.projekty-gdynia.pl		PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ inż. A. Krysiński upr. GI-III-630/745/77			
Studnia wodomierzowa	SKALA 1:25	DATA WYK. Maj 2023	NR RYS. 4