


Lp.	Wyszczególnienie	Jed n.	Ilość jedn.	Katalog
a.	b.	c.	d.	e.
1	Rury przewodowe dn 63 mm PE 100 RC SDR 17	m	22,3	P=1,0 MPa
2	Rury przewodowe dn 40 mm PE 100 RC SDR 17	m	17,5	P=1,0 MPa
3	Rury przewodowe dn 160 mm PE 100-RC SDR 11 p=16 bar	m	140,0	P=1,6 MPa
4	Zasuwa żel. kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem $\phi$ 80mm	szt	1	P=1,6 MPa
5	Zasuwa żel. kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem $\phi$ 50mm	szt	3	P=1,6 MPa
6	Trójnik żel. sferoidalny kołnierzowy $\phi$ 150/80mm	szt	1	P=1,6 MPa
7	Hydrant podziemny $\phi$ 80mm z obudową i kolanem stopowym	szt	1	P=1,6 MPa
8	Skrzynka do hydrantów	szt	1	Katalog armatury
9	Skrzynka do zasuw	szt	1	Katalog armatury
10	Obudowa do zasuw	szt	1	Katalog armatury
11	Blok oporowy – beton 16/20 wykonać wg normy BN-81/9192-05	szt	1	Wykonać na budowie
12	Zwężka żeliwna kołnierzowa Dn150/80mm	szt	1	P=1,6 MPa
13	Tuleja dn 160mm PE 100 SDR 11 z kołnierzem stalowym nierdzewnym PN16	szt	2	P=1,6 MPa
14	Tuleja dn 63mm PE 100 SDR 11 z kołnierzem stalowym nierdzewnym PN16	szt	1	P=1,6 MPa
15	Tuleja dn 40mm PE 100 SDR 11 z kołnierzem stalowym nierdzewnym PN16	szt	2	P=1,6 MPa
16	Obejma uniwersalna Dn 150/50mm kołnierzowa ze stali nierdzewnej PN 16	szt	3	P=1,6 MPa
17	Kolano dn 40 PE 100 SDR 11 $\alpha=90^\circ$	szt	1	P=1,6 MPa



<b>TEMAT:</b> Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istn. przyłączy wody w ul. Północnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia tel/fax 58 718-12-98 tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 www.projekty-gdynia.pl	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
	SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	
Węzły sieci wodociągowej		SKALA -	DATA WYK. Maj 2023 NR RYS. 3