

Lądek Zdrój, 23.07.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.12.2024.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Lądek-Zdrój.**

Działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ:

- 1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie szyb w stolarnie montowanej w Sali gimnastycznej o wyższych parametrach wytrzymałościowych w stolarnie okiennej w zamian za wykonanie krat w oknach. Tego typu rozwiązanie bez krat, będzie również pełniło funkcję zabezpieczenia okien przed uszkodzeniem, będzie bardziej estetyczne i funkcjonalne, zapewni bezpośredni dostęp do obsługi stolarki jak też pozwoli na leprze doświetlenie pomieszczeń. Proponowane rozwiązanie to szyby bezpieczne tj.: (4 th/18Ar/4/18Ar/6th ESG [Ug =0,5] 50mm) lub (44.4th/18Ar/4/16Ar/4th EGR [Ug =0,5] 52mm).**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju stolarki okiennej. Natomiast informuje, że dopuszcza, aby górna część okna (łuk) był nieotwieralny. Kraty zabezpieczające okna mogą być wykonane z siatki metalowej lub z siatki z tworzywa sztucznego przeznaczonej do hal sportowych.

Siatka z tworzywa sztucznego powinna być odporna na działanie promieni słonecznych, nieulegająca deformacji, nie blaknąca pod wpływem słońca i odporna na działanie czynników chemicznych.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 w nawiązaniu do art. 271 ust 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje następujące zmiany SWZ:

1. W Rozdz. III ust. 3 SWZ: uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia.
2. W Rozdz. IV ust. 5 SWZ: ustala się dodatkowy termin na odbycie wizji lokalnej (dodatkowe 3 dni).
3. W Rozdz. X ust. 1 SWZ: uzupełnia się dane kontaktowe do Zamawiającego.
4. W Rozdz. XVII ust. 1. pkt. 1.4: zmienia się warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
5. W Rozdz. XIX ust. 5 SWZ: uzupełnia się informację o równoważności przedmiotowych środków dowodowych.

6. W Rozdz. XIX ust. 8 SWZ: Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej.
7. W Rozdz. XXVI SWZ: wykreśla się z listy załączników oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
8. **W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający zmienia:**
 - a. Zał. nr 1 – formularz ofertowy, na zał. nr 1 – formularz ofertowy – zmodyfikowany;
 - b. Zał. nr 4 – wykaz robót budowlanych i osób, na zał. nr 4 – wykaz robót budowlanych i osób – zmodyfikowany.
9. **Zamawiający zmienia następujące terminy związane z prowadzonym postępowaniem:**
 - a. *termin składania ofert: 02.08.2024 r. godz. 11:00*
 - b. *termin otwarcia ofert: 02.08.2024 r. godz. 11:15*
 - c. *termin związania z ofertą: 31.08.2024 r.*
10. **W związku z obszernym zakresem modyfikacji Zamawiający załącza treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zmodyfikowany tekst jednolity.**