



**Gmina Żukowo**  
**ul. Gdańska 52**  
**83-330 Żukowo**

ZP.271.35.2024

dot.: postępowania: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

### **MODYFIKACJA SWZ**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

#### **Pytanie**

Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy wiążącej. Wg OPZ należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W grubości 8cm, natomiast w przedmiarze podano 4cm.

#### **Odpowiedź:**

W przedmiarze pojawił się błąd, należy przyjąć 8 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej.

Jednocześnie zamawiający informuje o sprostowaniu omyłki w treści SWZ w niżej podanym zakresie. Po modyfikacji zapisy SWZ brzmią następująco:

- XVIII ppkt 1

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/979875> do dnia 30.09.2024 r. do godziny **10.00** 09.00.

- XIX ppkt 1

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 30.09.2024 r. o godzinie 10.10 09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

***Niniejsza odpowiedź na pytanie oraz sprostowanie omyłki w treści jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.***