



RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO		98,24	98,21	98,00		97,06	95,91
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO		98,24	98,21	98,00		97,06	97,06
RZĘDNE DNA KANAŁU		95,23	95,68	95,69		95,81	95,82
ZAGŁĘBIENIE		3,01	2,56	2,52		1,25	1,24
ŚREDNICE / DŁUGOŚCI		Ø600 R. ŻELBET./69,7m					
SPADKI / DŁUGOŚCI		0,2%					
DŁUGOŚCI PRZĘSEŁ		4,4	5,7		52,7		6,9
ODLEGŁOŚCI		0,0	4,4	6,3	10,1	62,8	65,3

INWESTYCJA:	ZAGOSPODAROWANIE PARKU "BOISKO SOKOŁA"		
INWESTOR:	Gmina Pniewy		
LOKALIZACJA:	ul. Dworcowa 44a 62-045 PNIEWY		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div>UGO. COM. PL</div><div>UGO ARCHITEKTURA</div></div>			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leopold Kamiński upr. nr 194/89/Pw		
TREŚĆ RYSUNKU:	Profil sieci kanalizacji deszczowej		SKALA: 1:100/500
DATA:	Styczeń 2019	NR RYSUNKU:	WK.02