

L. dz. 31...../P/2024

**ARTERIA S.C.**  
**INFRASTRUKTURA DROGOWA**  
**Sebastian Celary, Zbigniew Reguła**  
**ul. Żwirki i Wigury 1/2**  
**48-304 Nysa**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że uzgadnia projektowane zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3277 D w miejscowości Bystrzyca Kłodzka**” realizowane w ramach zadania, pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277 D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Długopole Zdrój” gmina Bystrzyca Kłodzka z następującymi zastrzeżeniami :

- przebudowa drogi powiatowej nr 3277 D w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Nadbrzeżna ) winna być skoordynowana z inwestycją gminną pn.: „**Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej**”
- na przedmiotowym terenie drogi powiatowej nr 3277 D w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Nadbrzeżna) **występują sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne sanitarne** eksploatowane przez tut. Zakład
- projektowane studnie deszczowe w ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kł nie mogą nakładać się na infrastrukturę wodociągową lub kanalizacyjną sanitarną (brak w złożonym PZT profili określających rozmiar studni deszczowych)
- projektowana studnia deszczowa D2.1 (km 0+554,5) sytuowana jest w rejonie komory separatora, służącego do odprowadzania opadów nawalnych na kolektorze ogólnospławnym – stąd lokalizacja ww. studni deszczowej z odpływem winna uwzględniać rozmiar komory a nie odnosić się do miejsca posadowienia wjazdu na komorze, celem wyeliminowania kolizji
- przebudowywana nawierzchnie drogi oraz przy komorze separatora nie mogą naruszać konstrukcji komory i płyty górnej separatora oraz zwieńczeń studni rewizyjnych na kolektorach
- nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia wod-kan. na przedłożonym do uzgodnienia terenie nie wniesionego na podkłady mapowe lub posiadającego odstępstwa od wykazanego na mapach
- istniejącą infrastrukturę wodociągową jak: skrzynki pod zasuwę, nawiertki, hydranty, i infrastrukturę kanalizacyjną jak: wjazdy z pokrywami na studniach rewizyjnych, bezwzględnie **wyprowadzić do poziomu odtwarzanej nawierzchni ulicy, pobocza drogi, rowu przydrożnego**, przy czym dla skrzynek należy także zachować współosiowość względem wyprowadzonego wrzeciona obudowy danego uzbrojenia

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**57- 500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Młynarska 4**  
tel. 74 8111 740, kom. 607 858 914,  
e-mail: [sekretariat@zwikbystrzyca.pl](mailto:sekretariat@zwikbystrzyca.pl)

---

- 2 -

- zgłosić w ZWiK Sp. z o.o. prace w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych
- Inwestor zadania - Wykonawca robót ponosi koszty ewentualnej naprawy urządzeń wodociagowych lub kanalizacyjnych w przypadku ich uszkodzenia, w związku z ponoszeniem przez tut. Zakład opłat z tytułu umieszczenia urządzeń wod-kan. w pasie drogi powiatowej
- przebudowa oraz utrzymanie urządzeń i przewodów deszczowych z zagospodarowanego terenu należą do inwestora - właściciela (zarządcy) terenu
- **zabrania się odprowadzania wód deszczowych do kanałów sanitarnych**
- uzgodnienie traci ważność po dwóch latach od daty wydania lub nie zachowania powyższych danych

Z poważaniem

PREZES ZARZADU  
  
mgr inż. Małgorzata Konieczna-Morawa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a