

Stargard 03.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Budowa sieci wodociągowej w ulicy E. Orzeszkowej w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-15/2024**

W dniu 2 lipca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu *udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Proszę sprecyzować w pkt 9 opis projektowanych rozwiązań, jest zapis o zastosowaniu hydrantów Dn100, na rys.3 i w opisie hydranty Dn80.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie hydrantów DN 80 z zasuwą DN 80.

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak