

Szepietowo, 15.02.2024 r.

Numer postępowania: IMK.271.1.2024

Zamawiający:
Gmina Szepietowo
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. **„Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie”**

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące rzeczowego postępowania. Prosimy o określenie zakresu regulacji studni kanalizacyjnych - czy należy zamontować nowy wąż i ewentualnie uszkodzone elementy betonowe zwieńczenia studni, czy jedynie wyregulować istniejący wąż.

Odpowiedź:

Przy regulacji studni kanalizacyjnych należy zweryfikować stan techniczny istniejącej studni oraz określić elementy uszkodzone konieczne do wymiany (elementy do wymiany akceptuje inspektor nadzoru). Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Istniejący wąż żeliwny wymienić na nowy wąż klasy D400 zgodny z normą PN-EN 124-2:2015-07. W przypadku braku pierścienia odciążającego należy wbudować nowy pierścień i pokrywę studni oraz inne niezbędne elementy w celu właściwego montażu zwieńczenia w korpusie drogi.