

Mogilno, dnia 04.03.2022 r.

ZDP.11.272.1.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km”

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Składam następujące zapytanie do niniejszego postępowania: 1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy w przedmiotowym postępowaniu. Wszystkie wykonywane roboty i stosowane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przedmiotowego zamówienia.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie
inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)