



GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel.: 74 84 50 139
fax: 74 84 50 006

www.bip.czarny-bor.pl
sekretariat@czarny-bor.pl
zamowienia-publiczne@czarny-bor.pl

Czarny Bór, 04.03.2022 r.

Znak postępowania: GKR.271.3.2022.OK

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.:

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Proszę o precyzowanie informacji dotyczącej długości kabla NA2Xy-J 4x35 i NA2XY-J 4x25 oraz ilości wysięgników i jakiej długości.

Odpowiedź Nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 2.1.1 „Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych” – Programu Funkcjonalno-Użytkowego określone zostały przewidywane długości dróg do oświetlenia. Po stronie Wykonawcy, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, pozostaje podział na obwody oraz ich dokładne długości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli o przekroju min. NA2Xy-J 4x25 przy zachowaniu dopuszczalnych spadków napięcia oraz warunku ochronny przeciwporażeniowej. Po stronie Wykonawcy, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej - doboru opraw jest dobór odpowiednich wysięgników do słupów i kąta montażu oprawy na wysięgniku dla wymaganej klasy oświetlenia.

Pytanie Nr 2:

Proszę o informację czy będą respektowane referencje na jedną robotę na kwotę 7 milionów zamiast dwóch po 2 miliony?

Odpowiedź Nr 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę jak wyżej.

Wyjaśnienia treści SWZ, wprowadzone niniejszymi odpowiedziami, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia oraz nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.