

**Zamawiający**  
Powiat Pleszewski  
**Reprezentowany przez**  
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Pleszew, dnia 02.03.2022r

ZDP. 252. 3. 2022

**Wykonawcy**  
**Uczestnicy w postępowaniu**

Dotyczy: **przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry – Dobrzyca. Etap I**

**Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie

**Pytanie**

W zawiązku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na "Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca Etap 1" zwracam się z pytaniem dotyczącym oświetlenia solarne. Czy zamawiający dopuści latarnie solarne wyposażone w słup o grubości ścianki 3 mm? Słup posiada stosowne certyfikaty i obliczenia potwierdzające jego wytrzymałość w zastosowaniu w latarniach solarnych. Czy zamawiający dopuści zastosowanie jednego panelu fotowoltaicznego o łącznej mocy 320 W zamiast 2x160 W?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego panelu fotowoltaicznego o łącznej mocy 320 W zamiast 2x160 W?

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Sylwia Paszkowiak - Drogoś*