

Kościan, dnia 06 grudnia 2022 r.

BZP. 271.1.23.2022

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku głównego szkoły w ramach zadania/projektu "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie" nr RPWP.03.02.01-30-0020/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

11) Pytanie

W projekcie pkt 7 jest napisane "Projektuje się ułożenie nowej instalacji odgromowej..." rozumiem, że zdjęcie starej jest po stronie wykonawcy. Czy projekt i budowa nowej również jest po stronie wykonawcy w cenie instalacji?
Odp. montaż instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej jest do wykonania przez oferenta w cenie wynagrodzenia, wskazanego w ofercie.

12) Pytanie

W projekcie pkt 6 wspomniane o lince LgYżo 6 mm². Czy można to zamienić elementem od producenta konstrukcji, który spełnia rolę takiej linki?

Odp. Nie, należy zastosować linkę LgYżo 6 mm².

13) Pytanie

W projekcie jest informacja o optymalizatorach natomiast w specyfikacji zamówienia nie ma. Czy optymalizator jest elementem koniecznym dla tej instalacji?

Odp. Panele fotowoltaiczne nie mają posiadać optymalizatorów mocy.

14) Pytanie

Czy konkretnego podwykonawcę i zakres jego prac można podać później czy jego zadanie trzeba uściślić przed złożeniem wniosku? np. usługa dźwigu do transportu materiałów na dach
Odp. Wykonawca może zgłosić podwykonawcę na etapie realizacji umowy.

15) Pytanie

Czy projektanta projektu powykonawczego i kierownika robót elektrycznych zapewnia wykonawca czy jest on przypisany do całego projektu termomodernizacji całego obiektu? Czy ten projekt będzie wpisany do dziennika budowy?

Odp. Obowiązkiem wykonawcy przedmiotu tego zamówienia jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienie kierownika robót elektrycznych. Montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych tym samym prowadzenia dziennika budowy.

16) Pytanie

Czy ilość paneli musi być dokładnie taka sama jak w projekcie/przedmiarze, czy można zastosować panele o nieco wyższej mocy (ze względu na dostępność) przy zgodnych parametrach jedynie ilość będzie nieznacznie mniejsza.

17) Pytanie

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC w podpunkcie 1.3 wymienione zabezpieczenie SPD typ II 500V, natomiast w punkcie 8 (ochrona przeciwprzepięciowa) jest SPD typ I+II 1000V.

18). Pytanie

Czy mają być zastosowane optymalizatory mocy (wspomniane w punkcie 3, ale nigdzie więcej) i jeśli tak to czy są jakieś konkretne wymagania dla optymalizatorów?

19)Pytanie

Czy dopuszcza się zastosowanie czterech rozłączników pożarowych do 2 stringów zamiast dwóch do 4 stringów?

20) Pytanie

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie paneli o innej mocy skąd dopuszczenie odchylenia mocy od min. 48,95 kW do max. 49,9 kW?

21)-Pytanie

Zamawiający wskazuje rozliczenie na podstawie protokołu odbioru oraz faktury VAT, czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe?



22)-Pytanie W projekcie elektrycznym zaznaczono 8 stringów po 14 paneli, to daje łącznie 112 paneli, powinno być 110, prośba o zmianę. - Stringi do falownika powinny mieć jednakową długość należy zatem podzielić instalacje na 56 i 54 panele zamiast 55/55, prośba o zmianę w projekcie.

23) Pytanie

W załączniku OT_PV_SP4 rewizja 1 , proszę o wyjaśnienie (doprecyzowanie) rozbieżności wynikających z zaproponowanego modelu falownika . Z opisu wynika iż przewidziano zastosowanie optymalizatorów mocy co w przypadku falownika Fronius nie jest praktyczne (brak wystarczająco dobrych optymalizatorów). Alternatywą jest falownik SOLAREEDGE standardowo występuje z optymalizatory, jednakże nie spełnia on wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie możliwości złożenia oferty z falownikiem.

24) Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu tego samego producenta ale o mocy większej niż w projekcie?

25). Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów innego producenta o mocy takiej samej jak w projekcie, większej lub o lepszych parametrach?

26. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania falownika innego producenta ale o takich samych lub lepszych parametrach niż w projekcie?

27. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego falownika zamiast dwóch lecz o parametrach równoważnych? Zastosowanie dwóch urządzeń znacząco zwiększa koszt instalacji.

28. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora dla dwóch modułów?

29. Pytanie

Podczas wizji lokalnej w dniu 02-12-2022 stwierdzono pęknięcia i rysy ścian budynku, na którym ma być zamontowana instalacja PV. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby w kosztorysie i dokumentacji powykonawczej zawrzeć obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji instalacji PV, dachu i ścian budynku ?

30. Pytanie



Proszę o informację czy budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej? Proszę o określenie: rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia dachu, jego wymiarów oraz możliwość dodatkowego obciążenia przez instalację fotowoltaiczną (wytrzymałość dachu).

Na pytania od nr 16 do 30 odpowiedzi będą udzielone w terminie późniejszym.

ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W swz rozdz. XI Termin związania ofertą

Jest

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **07.01.2023** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Winno być

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **10.01.2023** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W swz Rozdział XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1,2,3

Jest

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 09.12.2022r., do godziny 10:00.**
Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2022r., **o godzinie 10:05.**

Winno być

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 12.12.2022 r., do godziny 10:00.** Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022 r., **o godzinie 10:05.**

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.