



Dn przewód	D1 tuleja ochr.
mm	mm
22	32
18	25

OZNACZENIA:

1. Przewód gazowy stalowy
2. Tuleja ochronna stalowa
3. Masa bitumiczna lub pianka PUR
4. Pakiety nasycone smołą
5. Obróbka murarska otworu
6. Ściana zewnętrzna budynku

UWAGA:

Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie
Spawy instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne.

Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		Rysunek nr 11
		SKALA B/S
Obiekt: Podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku pawilonu sportowego zasilana gazem płynnym ze zbiornika podziemnego o pojemności V=4850 dm ³		
Adres inwestycji: ul. Sportowa 11, 06-200 Maków Maz., dz. geod. nr 1496		
Nazwa rysunku: Tuleja ochronna		
Opracował:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Tomasz Tymiński - projektant		MAZ/0266/PWOS/10 - spec. instalacyjna
Data opracowania	Październik 2019 rok	