



# WYKOP POD PRZYŁĄCZE GAZU PŁYNNEGO PROPAN



Średnica d gazociągu	Min. szerokość wykopu S min.
<63 mm	20 cm
90 mm	25 cm




- Warstwa uprawna



- Zасыпка грунтом родимым



- Ochronna warstwa piasku -  
nadsypka min. 100 mm



- Warstwa wyrównawcza z piasku  
- podsypka min. 50 mm



- Taśma ostrzegawcza

Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki  
ul. Moniuszki 6  
06-200 Maków Mazowiecki

Rysunek nr 6

SKALA B/S

Obiekt: Podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku  
pawilonu sportowego zasilana gazem płynnym ze zbiornika  
podziemnego o pojemności V=4850 dm<sup>3</sup>

Adres inwestycji: ul. Sportowa 11, 06-200 Maków Maz., dz. geod. nr 1496

Nazwa rysunku: Schemat wykopu i zasyпки

Opracował:

Podpis

Nr uprawnień:

mgr inż. Tomasz Tymiński  
- projektant

MAZ/0266/PWOS/10  
- spec. instalacyjna

Data opracowania

Październik 2019 rok