p.p 125,00 m n. p. m.

Studnia	-	PS4	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,40	131,40	131,60	132,50	133,00	133,70	134,00	134,00
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	129,40	129,47	129,73	130,07	130,27	131,80	132,18	132,62
Zagłębienie kanału	m	2,00	1,93	1,87	2,43	2,73	1,90	1,82	1,38
Rzędna dna studni	m n.p.m.	128,40	128,97	129,73	130,07	130,27	130,48	132,18	132,62
Zagłębienie studni	m	3,40	2,43	1,87	2,43	2,73	3,22	1,82	1,38
Długość odcinka / Spadek	m / %		7,0 / 1,0	25,0 / 1,0	34,0 / 1,0	20,0 / 1,0	21,0 / 1,0	19,0 / 2,0	22,0 / 2,0
Materiał i średnica	-		PCV Ø200		PCV Ø200		PCV Ø200		
Hektometr	m	0,0	8,0	33,7	68,1	88,6	110,0	129,4	151,8

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIDUŃ-REKOWNICA-SZUĆ		Nr rys. RG-21
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej		1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 22, 12-122 Jedwabno		15.02.2017
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	