

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej w Prokowie”.

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ Z DNIA 22.02.2024 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o załączenie projektu geologicznego - brak w materiałach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ze względu na małe zagłębienie badania gruntowe nie były wykonywane. W terenie występują sączenia wody stąd zgodnie z przedmiarem należy przyjąć odwodnienie.

**Pytanie nr 2:**

Czy odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych należy wykonać z materiału nowego czy z rozbiórki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że z uwagi na stan techniczny istniejącej nawierzchni należy przyjąć, że ok. 50% istniejących płyt zdatne będzie do powtórnego wbudowania w śladzie wykopu. Dlatego też podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić ich uzupełnienie materiałem nowym.

Zgodnie z treścią Działu II SWZ, Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie.

**Pytanie nr 3:**

Czy rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać głównie w śladzie nawierzchni, jednakże należy przyjąć miejscowe, konieczne rekonstrukcje części istniejącej, która z uwagi na zużycie może w trakcie robót ulec destrukcji, np. +30% nawierzchni śladu, tak, aby zapewnić podczas odbioru spójność płaszczyzny ostatecznej.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, że do odtworzenia nawierzchni należy użyć podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm.

**Odpowiedź:**

W miejscu odtworzenia nawierzchni należy wykonać podbudowę o grubości 15 cm. Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego.

.....  
(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szymańska,  
Z. Łajming