

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 27 marca 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

**Pytanie 1:**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie wnosimy o dopuszczenie sztucznej trawy z parametrami wskazanymi poniżej. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

W ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie trawy spełniającej poniższe parametry:

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
- c) wysokość włókna: min 20 mm
- d) grubość włókna: min. 330 µm,
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,
- f) waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m<sup>2</sup>
- g) ilość pęczków: min. 24 000 /m<sup>2</sup>
- h) ilość włókien: min. 385 000 /m<sup>2</sup>
- i) waga całkowita trawy: min. 3600 g/m<sup>2</sup>

Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Raport z badań nawierzchni na zgodność z normą EN 15330-1:2013.
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta.
- c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
- d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

Zamawiający winien dołożyć wszelkiej staranności aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga nawierzchni o wysokości włosia 25 mm +/- 10%. W związku z powyższym nie dopuszcza się proponowanej nawierzchni.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami w SWZ i projekcie umowy, Zamawiający Wyjaśnia, że:

- 1) termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy (umowa - paragraf 2 ust. 1 zawiera błędny zapis);
- 2) rozliczenie odbędzie się w jednej transzy po zakończeniu przedmiotu umowy (SWZ - rozdział II pkt 13 zawiera błędny zapis - ustęp 8 należy wykreślić).

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran