

Gardeja, 29.05.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Postępowanie nr I.271.11.2024

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Gardei i Wandowie**”.

Pytanie: Ze względu na ograniczoną dostępność modułu PV podanego w projekcie dot. przedmiotowego postępowania , czy Zamawiający dopuści moduł fotowoltaiczny tego samego producenta o:

- napięciu jałowym Voc: 39,36 V,
- prądzie zwarcia Isc: 13,72 A
- max. napięciu zasilania Vtt: 32,78 V
- max. prądzie Itt: 13,27 A

Powyzsze parametry wynikają z większej mocy modułu, tj. 435W i nie pogorszą jakości instalacji PV.

Zaproponowany przez nas moduł posiada lepsze współczynniki temperaturowe oraz wyższą sprawność, co świadczy o lepszych parametrach niż te zaproponowane w STWIOR.

Odpowiedź: Moduły PV o parametrach lepszych lub równoważnych niż zaproponowane w projekcie są dopuszczalne.

Z poważaniem