



Sejny, dnia 27 października 2023 r.

RPG.271.21.2023

ZESTAW NR 1 PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Krzywwej w Sejnach oraz dostawa i montaż latarni przy ul. Wileńskiej, J. Piłsudskiego, Ogrodowej i Krzywwej”.

PYTANIE NR 1

W związku z zapisami SWZ pkt. III, 1), c) i d) proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający posiada wszystkie typy opraw objętych zapisami dokumentacji projektowej do przeniesienia na nowe słupy (tj. do oświetlenia drogi i przejść dla pieszych)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający posiada wszystkie typy opraw objętych zapisami dokumentacji projektowej do przeniesienia na nowe słupy oświetlenia drogi. Zamawiający nie posiada opraw do oświetlenia przejść dla pieszych.

PYTANIE NR 2

2. Czy poprzez zapis: " wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych..." należy rozumieć zakup, dostawę oraz montaż wszystkich opraw wchodzących w skład oświetlenia przejść dla pieszych (tj. 36W-1szt.; 42W-21szt.; 72W- 4szt.)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Tak, poprzez zakres wykonania doświetlenia przejść dla pieszych należy rozumieć zakup, dostawę oraz montaż słupów, wysięgników oraz wszystkich opraw wchodzących w skład oświetlenia przejść dla pieszych.