

Kołobrzeg, dnia 15.05.2024 r.

Pytania i odpowiedzi

do postępowania: **Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni w Korzyścienku poprzez dostawę i montaż kontenerowej stacji zlewniej ścieków dowożonych. Postępowanie nr 6/TO/2024**

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania, zamawiający w odpowiedzi informuje:

Pytanie:

Czy stacja ma umożliwiać pobór prób z ciągu zlewnego?

Odpowiedź:

Tak - stacja zlewna musi umożliwiać pobór prób z ciągu zlewnego poprzez zawór kulowy wypływowy do poboru prób.

Zamawiający:


PREZES ZARZĄDU
MWWK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
mgr inż. Rafał Piątkowski