



Tarnów, dn. 18.07.2024 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

**Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym
wraz z infrastrukturą ładowania.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1-6 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.) , w związku z wpływieniem zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia znak sprawy: PNZP/12/Z/2024, Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi :

Pytanie 1.

Uwzględniając złożoność zapytania oraz okres urlopowy zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 10 sierpnia.

Odp. na pytanie 1

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.08.2024 r. zgodnie ze zmianą do SWZ.

Pytanie 2.

Termin przyłączenia określony w umowie z Tauron to 31.01.2026r, tym samym nie możliwe jest dotrzymanie terminu realizacji wymaganego przez Zamawiającego, dopiero zakończenie prac po stronie Tauronu pozwala na podjęcie szeregu działań mających na celu zakończenie inwestycji: odbiór zrealizowanych prac przez Tauron, podpisanie umów dystrybucyjnych/sprzedaży, podanie napięcia, uruchomienia i testy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Tym samym zwracamy się z prośbą o urealnienie terminu lub wprowadzenie zapisów, które termin realizacji prac po stronie Oferenta będą wiązały z pracami ze strony Tauronu dając odpowiedni czas na załatwienie wszystkich formalności.

Odp. na pytanie 2

Zamawiający informuje, że posiada czynne złącze kablowe o napięciu 15 kV gotowe do podania obciążenia. Zamawiający załącza mapkę ze wskazaniem lokalizacji złącza kablowego średniego napięcia.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 9

www.mpk.tarnow.pl — mpk@mpk.tarnow.pl

Centrala:
14-626-96-11
14-630-06-20+22
fax 14-626-96-42

Dyspozytor: 14-630-06-19
Główny Księgowy: wew. 120
Zaopatrzenie: 14-630-06-24
Stacja Mpetrol: 14-630-06-23

Konto Bankowe: PEKAO S.A. O/Tarnów 30 1240 4748 1111 0000 4881 6753
NIP: 873-00-20-798 REGON: 850284120 KRS: 0000076369 BDO: 000030233
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.778.000,00 zł

Pytanie 3.

Uwzględniając zapisy PFU odnoszące się do stacji transformatorowej prosimy o doprecyzowanie o jakiej mocy i w jakiej ilości należy zapewnić transformatory lub ewentualne komory. PFU wskazuje na ST dwukomorowe 2x1000kVA, wskazując jednocześnie na dostawę jednego transformatora dobranego do mocy, gdzie transformator 1000kVA byłby nie wystarczający dla zasilenia 9 stacji o mocy 120kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Odp. na pytanie 3

Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SWZ –PFU pkt. 2.1.4., dostarczona stacja musi posiadać wyposażenie dostosowane do potrzeb Zamawiającego oraz zgodne z zapisem :

- W dokumentacji projektowej należy uwzględnić jeden transformator o mocy dobranej do obciążenia.