

GMINA LUBIN
Urząd Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.44.2023

Lubin, dnia 05.09.2023 r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

**Budowa odwodnienia drogi dz. nr 857/2, 151/36, 375, 828/6
w m. Obora ul. Tulipanowa.**

Zamawiający, działając na podstawie **art. 284 ust. 1, 3 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2023 r., poz. 1605**), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia **zostało opublikowane w BZP**, oraz na platformie zakupowej **https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin**.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 11.09.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.09.2023 r. o godz. 10:30.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.10.2023 r.

Pytanie 1. *Zgodnie z treścią SWZ XV.1 proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z dokumentacją wykonawczą pozycji nr:*
12 - zakładane 10%- dlaczego w obmiarze 100%?
15,16, 17 - w dokumentacji brak informacji o grubościach podłoży i obsypki
19- dlaczego zasypanie nie uwzględnia objętości podłoży i obsypki, objętości rurociągów i studni - ilość 100% wykopu?
20- gdzie załadunek?
27- w dokumentacji wykonawczej brak przewiertu - jaka rura przewiertowa średnia i materiał?
Bez powyższych informacji nie jest możliwe przygotowanie wiarygodnej oferty do zamówienia, zwłaszcza przy rozliczeniu kosztorysowym.

Odpowiedź:

1) Zamawiający wprowadza zmianę przedmiaru robót w zakresie obmiaru dla pozycji nr 12

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
12	KNNR1 N 00103010300000	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3	32,95	32,95

2) Grubości podsypki i obsypki należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji 15, 16, 17.

3) Zamawiający wprowadza zmianę do przedmiaru robót w zakresie obmiaru dla pozycji nr 19

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
19	KNNR1 N 00102140500000	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m3	204,50	204,50

4) Zamawiający wprowadza zmianę do przedmiaru robót w zakresie podstawy opisu oraz obmiaru dla pozycji nr 20

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
20	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	125,00	125,00

5) Do wykonania przewiertu należy przyjąć rury osłonowe stalowe o średnicy min. 400 mm (dot. poz. 27 przedmiarów).

z up. WÓJTA

**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich**

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. **https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,**
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. a/a.