



„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo”



Jedwabno, 23.12.2022 r.

GMINA JEDWABNO
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno
NIP 745-18-11-359, R-510743309

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4

W związku ze złożonymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małszewo**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

odnośnie: Studnie rewizyjne niewłazowe z tworzywa sztucznego o średnicy \varnothing 425 W projekcie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej "...; zaprojektowano studzienki z kietami prefabrykowanymi o średnicy \varnothing 425 wraz z rurą trzonową PVC litą" czy Zamawiający zaakceptuje przy budowie studzienek o średnicy \varnothing 425 zamiast rury trzonowej PVC litej zastosowanie rury PP karbowanej?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury PP karbowanej.

WOJT
Sławomir Ambroziak

