

ZAKŁAD POPRAWCZY W GDAŃSKU – OLIWIE
ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk
NIP 584-27-02-751 Regon 221075350

tel. centrala 58 552-00-56
tel. sekretariat 58 552-00-56 wew. 33
e-mail: sekretariat@gdansk.zp.gov.pl
www.gdansk.zp.gov.pl

Gdańsk, dnia 29.05.2023 roku

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Poprawczy w Gdańsku – Oliwie

Oznaczenie sprawy:

ZP/01/2023/RB

Nr ogłoszenia:

2023/BZP 00211636/01 z dnia 11.05.2023 r.

Nazwa nadana zamówieniu publicznemu:

Remont pomieszczeń internatowych w budynku gł. Zakładu Poprawczego w Gdańsku – Oliwie

WYKONAWCY
(uczestnicy postępowania)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 ost. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły niżej wymienione pytania do treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dlaczego na rys. nr. 1 jest więcej grzejników do wymiany niż w kosztorysie?

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że malowanie ścian lakierem akrylowym (opis str. 34) nie jest objęte postępowaniem przetargowym, ponieważ brak w przedmiarach lakierowania?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

ZAKŁAD POPRAWCZY W GDAŃSKU – OLIWIE

ul. Polanki 122

80-308 Gdańsk

NIP 584-27-02-751 Regon 221075350

tel. centrala 58 552-00-56

tel. sekretariat 58 552-00-56 wew. 33

e-mail: sekretariat@gdansk.zp.gov.pl

www.gdansk.zp.gov.pl

Odpowiedz do pytania nr 1: projekt (opis i oznaczenia na rysunku nr 1) nie zakłada wymiany istniejącego grzejnika płytowego 22/600x1200 w pomieszczeniu izolatki (pom. 2.22), jedynie renowację jego metalowej obudowy.

Odpowiedz do pytania nr 2: zgodnie z treścią Opisu technicznego projektu w punkcie 5.2.14. pokrycie wierzchnie ścian i sufitu bezbarwnym lakierem akrylowym dotyczy jedynie pomieszczenia łazienki (pom. nr 2.25) i nie dotyczy pomieszczenia izolatki (pom. nr 2.22) z węzłem sanitarnym.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

DYREKTOR

Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie

mgr Marzena Czekał-Szafranowicz

.....
/podpis na oryginale/