



- Czujniki temperatury zainstalować dla dokładniejszego i szybszego odczytu
- Upewnić się, że woda w pionowym orurowaniu płynie do góry (temp. rosnąca).

**Abstract**

- Odległość od Tr do punktu podłączenia zasilania z buforu: minimum 5 x D (średnica rury)
- Odległość od Tb do punktu podłączenia zasilania z buforu: minimum 5 x D (średnica rury)
- Odległość od Tr do punktu powrotu do buforu: maksimum 5 x D (średnica rury)

Uwecnić się, że podczas instalacji zasilania z buforu woda gorąca o temp. 85°C dobrze miesza się z głównym strumieniem i nie występuje rozwarstwienie w szczególności dla niskich przepływów.

[illegible]