

Grodzisk Mazowiecki, dnia 16.07.2024 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienie treści SWZ nr 8

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **Budowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Grodzisku Mazowieckim, znak sprawy: ZP.271.49.2024.***

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) odpowiednio udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania.

Pytanie nr 1

Czy latarnie oświetleniowe są objęte gwarancją?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wybudowanego w 2022 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza inwentaryzację geodezyjną linii oświetleniowej.

Pytanie nr 3

Czy pozostawiony w latarniach zapas kabla pozwoli na ich przesunięcie, czy konieczne będzie wbudowanie nowej, dłuższej linii?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć mufowanie kabli w przypadku braku wystarczającego zapasu istniejącego kabla.

Pytanie nr 4

Czy widoczne na planie sytuacyjnym projektu drogowego projektowane latarnie są to lokalizacje latarni wybudowanych w 2022 r czy są to projektowane nowe lokalizacje istniejących latarni?

Odpowiedź:

Na planie sytuacyjnym projektu drogowego są lokalizacje pierwotnie projektowanych latarni, natomiast lokalizacja wykonanych w 2022 roku latarni uwidocznioma jest na załączonej do niniejszych wyjaśnień inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie aktualnego PZT

Odpowiedź:

Plan zagospodarowania terenu załączony jest do SWZ.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający posiada inwentaryzację przebudowanej sieci ss i nn?

Odpowiedź:

Nie.

Z up. Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Adam Nagat