



Wałbrzych, dnia 30 listopada 2021 roku

WOS.272.1.19.2021

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mioszów**

W związku z zapytaniem z dnia 29.11.2021 r. o następującej treści:

„Prosimy o udostępnienie SSTWiORB dla prac w zakresie ułożenia siatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej. W dokumentacji projektowej nie wskazano wymaganych parametrów siatki”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

- wygląd: Kolor czarny w obydwu kierunkach ze względu na przesączenie asfaltem. Od zewnątrz posypka z piasku kwarcowego, od wewnątrz ochronna folia zapobiegająca sklejeniu się materiału.

- wielkość oczka 20 mm x 20 mm (w osiach wiązek włókien tworzących siatkę)

- nośność gwarantowana kN/m - kierunek wzdłuż, włókno szklane 120 ( $\leq 3\%$  Wydłużenie); kierunek w poprzek włókno szklane 120 ( $\leq 3\%$  Wydłużenie); przekrój poprzeczny włókien mm<sup>2</sup>/m - kierunek wzdłuż 46, -

kierunek w poprzek 48

- znakowanie CE Według normy PN-EN 15381;2010

*Specyfikacja w załączeniu*

**STAROSTA**

**Krzysztof Kwiatkowski**