

**ZWKiUK**Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Świebodzinie

Nasz znak: DWK/U/406/2021

Świebodzin, 07.04.2021 r.

BGW projekt
ul. Handlowa 26
66-100 Sulechów

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej przebudowy i budowy drogi gminnej, w ramach zadań pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi” .

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie uzgadnia przebieg projektowanej przebudowy i budowy drogi gminnej, w ramach zadań pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi” z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie urządzeń sanitarnych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz telefon kontaktowy.
3. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z RM z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP.
4. W przypadku natrafienia na urządzenia sanitarne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast powiadomić ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie.
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami sanitarnymi zachować odległości w pionie i poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń urządzeń sanitarnych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
7. Istniejące uzbrojenie urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (włazy, skrzynki uliczne, trzpienie) należy podnieść, bądź obniżyć do wysokości projektowanych nawierzchni na koszt Inwestora przy użyciu odpowiednich (atestowanych) materiałów.
8. Na obszarze nowej nawierzchni należy zastosować obrzeże betonowe zasuwy o odpowiedniej średnicy i kształcie otworu do każdej zasuwy znajdującej się na sieci wodociągowej.
9. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń sanitarnych inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu w ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
10. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 7 - dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z urządzeniami sanitarnymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
11. Na uzgodnionym terenie mogą znajdować się urządzenia sanitarne będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.
12. **Uzgodnienie jest ważne jeden rok od daty jego wydania.**

Prezes Zarządu

Dariusz Gusta