

LEGENDA:

- SŁ — SŁUP OŚWIETLENIOWY WSPORCZY H=5M NA FUNDAMENCIE
- L1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZWIESZANA
- L2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA W SŁUPKU H<0,5M Z FUNDAMENTEM
- 400V — WYPUST ŁĄCZENIOWY ZAKOŃONCZONY PUSZKĄ HERMETYCZNĄ IP65
- 6K/14K — MIEJSCE LOKALIZACJI KAMER NA SŁUPIE WSPORCZYM
- OŚWIETLENIOWA LINIA KABLOWA nn 1kV
- LINKA NOŚNA OPRAW L1
- PRZECISK POD DROGĄ SRS 75
- KAMERA MONITORINGU
- STUDZIENKA KABLOWA
- RURA OSŁONOWA FI 75 / FI 110 [m]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.1.564.2019
Miejscowość		WĄGROWIEC
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302801_1
	nazwa	WĄGROWIEC
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	WĄGROWIEC
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	"2000"
	wysokości	"Kronsztadt"
Sekcja		6.186.14.11.2.2, 12.1.1, 15.1.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — — —
Stan na dzień		26.11.2019
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzono
Kontur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Wykazane na niniejszej mapie granice działki są granicami prawnymi		

USŁUGI GEODEZYJNE | KŁOSOWSKI WOJCIECH
Geodeta uprawniony
Nr upr. GEOPIB 10782
62-035 SKÓKI ul. [illegible] 12b
NIP 778-[illegible]

Nazwa wykonawcy — Geodeta uprawniony

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WĄGROWIECKI
P.3028.2019.2011
(identyfikator ewidencji materiału zasobu-operatu technicznego)
2019 -11- 28
(data wpisu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. STAROSTY
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Radosław Sebastyński
Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator Sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Chodzież nr 75546/2020/OD5/ZR3 z dnia 01.10.2021r.
2. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, i oznakować folią koloru niebieskiego, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
3. Przy podejściach kablowych do szafy kablowej, oświetleniowe oraz słupów oświetleniowych pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
4. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
5. Linie kablowe nN 0,4kV układać w rurach osłonowych DVK 75 na całej długości, a przejścia pod ścieżkami oraz pod ciekami wodnymi wykonach przeciskiem w rurach osłonowych SRS 75.
6. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
7. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
8. Teletechniczną kanalizację kablową układać w wykopie na głębokości min. 0,6m i oznakować folią koloru pomarańczowego, a roboty przy układaniu kanalizacji kablowej wykonać z godnie z normą N SEP-E-004.
9. Teletechniczną kanalizacją kablową należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematem strukturalnym i opisem technicznym.
10. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

E-1
rys. nr

skala 1:500

arkusz A3

stadium: **BUDOWLANY**

branża: **ELEKTRYCZNA**

data 07.2021

Projekt zagospodarowania tereniu - linia kablowe nN 0,4kV, słupy oświetleniowe

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wągrowiec 62-100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obręb 0001 Wągrowiec

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a Wągrowiec 62-100

projektant | mgr inż. Mateusz Kowalski upr. WKP/0454/POOE/15

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Limanowskiego 25A/3
60-744 Poznań
tel. (61) 661-12-34

projektanci | mgr inż. Adam Sakowicz upr. WKP/0190/PWOE/09

inwestor | projekt | rysunek