



Wałbrzych, dnia 1 grudnia 2021 roku

WOS.272.1.20.2021

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 30.11.2021 r. o następującej treści:

„1. Warstwa ścieralna ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S czy z mastyksu grysowego typu SMA 11 ?

2. Jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla przedmiotowego zadania ?

3. Proszę o potwierdzenie że warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 W”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Do ułożenia w-wy ścieralnej należy użyć mieszanki SMA 11 50/70 – odpowiednio gr. 4cm dla jezdni, 5cm dla zjazdów

Ad. 2

Kategoria ruchu KR2

Ad. 3

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA16P – gr. 3-4cm

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski