



Strop:
- konstrukcji drewnianej,
- brak klasy REI60

Dach:
- brak klasy R15 dla konstrukcji dachu
- brak klasy REI15 dla przekrycia dachu
- brak parametru NRO dla przekrycia dachu

11,50 m

KOMENDA WOJEWODZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Zleciennodawca:	PL+ sp. z o.o. Os. W. Jagiełły 26-31, 60-694 Poznań		
Obiekt:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU ul. 17 Stycznia 27, 64-360 Zbąszyń dz. ewid. nr 435/1, obręb 001 Zbąszyń, jedn. ewid. 301506. 4 Miasto Zbąszyń		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracowali:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych		Rzecznik ds. budowlanych
	RZECZNIK DO OBRÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH inż. poż. Ryszard Krawiec nr upr. 385.00		RZECZNIK DO OBRÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH inż. bud. Wł. Krawiec nr upr. 385.00
ELEWACJA FRONTOWA		SKALA 1:100	NR RYS. 7