



Sędziszów Małopolski, dn. 17 lipca 2024 r.

PPiZP.271.18.2024.MK1

Szanowni Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – pakiet.”

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, korzystając z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień w kontekście pytania jakie wpłynęło od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rury 2-warstwowe wykonane w całości z materiału PE100-RC- nie posiadające certyfikatu PAS 1075 – ale posiadające aktualne, znormalizowane wyniki badań, opracowanych dla potwierdzenia tych samych właściwości, o których mówi dokument PAS1075, dotyczących podwyższonej odporności na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań rur RC tj.

o Resistance to slow crack growth PE100-RC

Strain Hardening Test SHT według ISO 18488

o 2Resistance to slow crack growth PE100-RC

Cracked Round Bar Test CRB według 13479

o Resistance to slow crack growth PE100-RC

Acelerated Notched Pipe Test ANPT według ISO 18489

Powyższe testy potwierdzają parametry rur, które potwierdzał certyfikat na zgodność z PAS 1075. Z tą różnicą, że wszystkie powyżej wymienione badania są w pełni znormalizowane, co pozwala na ich potwierdzenie zwalidowaną metodą.

Wskazujemy, że standard PAS 1075 był ogólnie dostępną specyfikacją (nie normą przedmiotową) i co istotne obecnie jest dokumentem historycznym, gdyż niemiecki instytut DIN CERTCO wycofał wszystkie dokumenty PAS w 2020 roku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako równoważne rury wskazane w pytaniu Wykonawcy.



GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, UL. RYNEK 1,
woj. PODKARPACKIE

tel. 17 745 36 12; 17 22 16 001; fax 17 22 16 313

www.siedziszow-mlp.pl, e-mail: um@siedziszow-mlp.pl

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ na etapie składania ofert. Ponadto termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. Aa

Sporządziła: Monika Kubacka