

Dubicze Cerkiewne 15.07.2024r.

Zapytanie Nr 4 do postępowania przetargowego

W dniu 12.07.2024r. jeden z potencjalnych wykonawców zwrócił się z następującymi pytaniami:

1. Potencjalny Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę wymogu dotyczącego sprawności strumienia diod określonych L90B10>100000h w odniesieniu do temperatury Tc=85°C oraz 105 °C. Wykonawca wnosi o usunięcie z ww. warunku odniesienia do temperatury w jakich mają być przeprowadzone diody tj. Tc=85°C oraz 105 °C.

Odp. na pytanie 1. Zamawiający informuje, że utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w temacie sprawności strumienia diod.

2. Potencjalny Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wymogu posiadania przez producenta opraw wdrożonego systemu zarządzania w standardzie ISO 14001,500001,i 45001, gdyż wymóg ten nie jest związany z istotą produktu, a jedynie z procesem zarządzania i ogranicza warunki udziału w postępowaniu. Zawarcie ww. ograniczenia bezzasadnie ogranicza konkurencyjność w ramach niniejszego zamówienia, nie ma jednak żadnego odniesienia do samego przedmiotu zamówienia.

Odp. na pytanie 2. Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg dotyczący posiadania certyfikatu ISO określonego w SWZ, ale jednocześnie opierając się na DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. informuje, że zaakceptuje każdy dokument potwierdzający posiadanie przez daną oprawę deklaracji środowiskowej zgodnej z ISO 14040:2026 oraz EN 15804:2012+A2:2019 **lub równoważnej**. Jeżeli dany wykonawca nie ma możliwości uzyskania odpowiednich zaświadczeń w odpowiednim terminie z przyczyn, których nie można temu wykonawcy przypisać wystarczy, że dowiedzie, iż proponowane środki zapewniania jakości są zgodne z wymaganymi normami zapewniania jakości.

WOJ
Leon Małaszewski