



LEGENDA:

- 70 m³/h

125

70 m³/h

125

TRANSFER POWIETRZA

PRZEJŚCIE PPOŻ

70 m³/h

125

70 m³/h

125

WYWIEWNIK

NAWIEWNIK

70 m³/h

125

70 m³/h

125

TRANSFER POWIETRZA

PRZEJŚCIE PPOŻ

70 m³/h

125

70 m³/h

125

WYWIEWNIK

NAWIEWNIK
- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów, kształtek i urządzeń.
 2. Wszystkie kanały i kształtki domierzyć na budowie.
 3. Wszystkie kanały i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu kanałów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
 4. Na trasie projektowanych kanałów należy wykonać niezbędne otworowanie – konieczność stosowania nadproży nad otworami skonsultować z Konstruktorem.
 5. Wszystkie elementy dachowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz podłączyć do instalacji odgromowej.
 6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilic, wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
 7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.
- jednostka projektowa:
-
- PL+ SP. Z O. O.
os. Władysława Jagiełły 26c/31
60-694 Poznań
tel.: +48 600 953 648
www.plplus.pl
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia jednostki projektowej (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
- projektant:
mgr inż. Monika Koberling-Nowak
nr upr. WKP/0143/POOS/10
specjalność: sanitarna
- podpis:
- sprawdzający:
mgr inż. Rafał Lepionka
nr upr. WKP/0179/POOS/15
specjalność: sanitarna
zespół projektowy:
mgr inż. Weronika Grabowska
- nazwa:
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu**
- adres:
- Ul. 17-go Stycznia 27, 64-360 Zbąszyn
dz. nr ewid. 435/1, obręb ewid.: 0001 Zbąszyn, jedn. ewid.: 301506_4 Miasto Zbąszyn
- etap projektu:
- PROJEKT TECHNICZNY
- branża:
- SANITARNA
- nazwa rysunku:
- RZUT KONDYGNACJI 0 -
WENTYLACJA MECHANICZNA**
- data:
- 10.2021
- skala:
- 1:100
- | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|
| etap projektu: | kat. rys.: | nr rys.: | rewizja: |
| | RZUTY | IW02 | |