


UWAGA:  
PRZEWODY WENTYLACYJNE W PRZESTRZENI PODDASZA  
NIEUŻYTKOWEGO (NIEOGRZEWANEGO) - IZOLOWANE.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DO UZUPEŁNIENIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PALNE NALEŻY ODDZIELIĆ  
PRZEGRODAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

LEGENDA:

PP02  - PRZEJŚCIE PPOŻ

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów, kształtek i urządzeń.
2. Wszystkie kanały i kształtki domierzyć na budowie.
3. Wszystkie kanały i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu kanałów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
4. Na trasie projektowanych kanałów należy wykonać niezbędne otworowanie – konieczność stosowania nadproży nad otworami skonsultować z Konstruktorem.
5. Wszystkie elementy dachowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz podłączyć do instalacji odgromowej.
6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilic, wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.



PL+ SP. Z O. O.  
os. Władysława Jagiełły 26c/31  
60-694 Poznań  
tel.: +48 600 953 648  
www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia jednostki projektowej (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

projektant:  
mgr inż. Monika Koberling-Nowak

nr upr. WKP/0143/POOS/10

specjalność: sanitarna

sprawdzający:  
mgr inż. Rafał Lepionka

nr upr. WKP/0179/POOS/15

specjalność: sanitarna

zespół projektowy:  
mgr inż. Weronika Grabowska

podpis:

nazwa:  
**Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu**

adres:  
Ul. 17-go Stycznia 27, 64-360 Zbąszyn  
dz. nr ewid. 435/1, obręb ewid.: 0001 Zbąszyn, jedn. ewid.: 301506\_4 Miasto Zbąszyn

etap projektu:  
**PROJEKT TECHNICZNY**

nazwa rysunku:

branża:  
**SANITARNA**

data:  
10.2021

etap projektu:  
RZUTY

kat. rys.:  
RZUTY

nr rys.:  
IW04

skala:  
1:100

rewizja: