

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### **Naprawa, konserwacja, przygotowanie zbiornika paliw do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej wraz z asystą dla UDT oraz litrażowanie zbiornika.**

1. Adres stacji paliw: 05-509 Piaseczno ul. Puławskiej 44E.
2. Rodzaj zbiornika: podziemny, dwupłaszczowy, becznienny, do magazynowania oleju napędowego, rok produkcji: 2008, wytwórca: CGH INTERNACIONAL S.A., pojemność: 50 m<sup>3</sup>, typu: MAC50M
3. Zakres usługi:
  - oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami: bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
  - demontaż i montaż włazu wraz z otwarciem wszelkich dostępnych do oględzin otworów rewizyjnych,
  - rozdeklowanie, czyszczenie, osuszenie, resztkowanie, wentylowanie oraz pomiar stężeń zbiornika do celów rewizji wewnętrznej UDT,
  - wypompowanie oleju napędowego w ilości ok. 2 m<sup>3</sup> do zbiorników Wykonawcy wraz z odbiorem i utylizacją wszelkich powstałych odpadów po czyszczeniu (karta przekazania odpadów),
  - badanie zaworu oddechowego zbiornika paliwa,
  - diagnostyka systemu kontroli międzypłaszczowej zbiornika,
  - asysta dla inspektora UDT podczas rewizji zbiornika,
  - wymiana sondy magnetostrykcyjnej OPW (wszelkie formalności niezbędne do uzyskania świadectwa wzorcowania, legalizacji po stronie Wykonawcy),
  - litrażowanie zbiornika (wszelkie formalności niezbędne do uzyskania świadectwa legalizacji zbiornika po stronie Wykonawcy),
  - dostarczenie paliwa do litrażowania zbiornika po stronie Zamawiającego.

Podczas prac związanych z przygotowaniem zbiornika do rewizji oraz podczas asysty dla inspektora UDT oraz OUM należy każdorazowo stosować się do obowiązujących przepisów oraz wytycznych, instrukcji producentów urządzeń stacji paliw. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania powyższych czynności (strefa zagrożenia wybuchem, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zapewni niezbędne środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej i ppoż).