

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

GK.271.1.1.2023.MK

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus.**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. . Prawo zamówień publicznych . dalej ustawa Pzp+, **Zamawiający:** Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Dotyczy postępowania: **Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus.**

Pytanie 1.

Proszę o załączenie przedmiaru robót w formie atch lub zapisanych jako PDF w celu wgrania do programu kosztorysowego.

Wyjaśnienie

Na BIP gminy Papowo Biskupie w zakładce *Platforma zakupowa*, po rozwinięciu postępowania *Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus*, pod załącznikami do postępowania opublikowano w dniu 27.01.2023r. Komunikaty publiczne. W komunikatach znajdują się 3 załączniki (zip) zawierające przedmiary i kompletną dokumentację projektową w formacie PDF

Pytanie 2.

Proszę o podanie stawek za zajęcie pasa drogowego jakie będą pobierane przez Zarządcę dróg.

Wyjaśnienie

W załączeniu stawki opłat za zajęcie pasów dróg gminnych i powiatowych

Pytanie 3

Proszę o podanie w jaki sposób należy odtworzyć nawierzchnie w przypadku wykopu otwartego lub w przypadku odtworzenia po komorach przewiertowych. Proszę o podanie poszczególnych warstw oraz grubości odtworzenia nawierzchni.

Wyjaśnienie

Nawierzchnie należy odtworzyć po śladzie wykopu oraz klinu odłamu ziemi zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. Poszczególne warstwy oraz grubość należy dostosować do istniejących warunków gruntowych – nawierzchnie oraz tereny zielone odtworzyć do stanu pierwotnego.

Pytanie 4.

Proszę o podanie na jakiej szerokości należy odtworzyć nawierzchnię drogową

Wyjaśnienie

Roboty ziemne prowadzić metodą przewiertu sterowanego, przecisku oraz częściowo wykopu otwartego, wąsko-przestrzennego o ścianach pionowych, szalowanego o szerokości w świetle ok. 1,0 m. System zabezpieczeń wykopów należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopów, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem i innych.

Pytanie 5.

Proszę o załączenie na stronie dokumentacji t.j. PZT oraz profili w formie dwg. Lub zapisanych jako PDF, nie w formie skanu z uwagi na nieczytelną formę jaka została załączona do przetargu.

Wyjaśnienie

Jak w pytaniu nr 1

Pytanie 6.

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe na podstawie protokołów częściowych, czy po wykonaniu całości zadania.

Wyjaśnienie

§ 5 ust.1 zał. nr 2 do SWZ ,projekt umowy stanowi:

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w trzech transzach:

-jedną fakturą częściową w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

-jedną fakturą częściową w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

-fakturą końcową w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto

-warunkiem dokonania odbiorów częściowych i wypłaty faktur częściowych jest potwierdzenie wykonania odpowiedniego zakresu rzeczowego i finansowego robót przez inspektora nadzoru.

-warunkiem dokonania odbioru końcowego i wypłaty faktury końcowej jest realizacja całości zamówienia ,również potwierdzona przez inspektora nadzoru

Udział własny zamawiającego zostanie wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy.

Pytanie 7.

Proszę o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia oraz zgody na zajęcie terenu z wszystkimi właścicielami działek prze które przebiega inwestycja.

Wyjaśnienie

Zamawiający posiada takie uzgodnienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Andrzej Zieliński