

Włoszczowa, 2022-08-02

FIP.271.1.8.2022.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 01.08.2022r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

1. *Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej lub o podanie ilości wraz z parametrami okien i drzwi, jakie mają zostać uwzględnione w ofercie. Brak tych informacji uniemożliwia przygotowanie rzetelnej wyceny.*

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

W załączeniu:

1. Zestawienie stolarki

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynku świetlicy w Nieznanowicach

a) Stolarka okienna

L.p.	Rodzaj okna	szerokość w otworze	wysokość w otworze	szerokość okna	wysokość okna	Liczba	Liczba kwater	Uwagi
1	zewnątrzne	120	150	116	146	1	1	rozwieralno-uchylne
2	zewnątrzne	180	150	176	146	2	2	rozwieralno-uchylne
3	zewnątrzne	150	150	146	146	2	2	rozwieralno-uchylne
4	zewnątrzne	90	90	86	86	1	1	rozwieralno-uchylne
5	wewnętrzne	90	90	86	86	1	1	rozwieralno-uchylne
6	połaciowe	78	140	78	140	8	1	uchylne

Kolor okien: biały

Współczynnik przenikania ciepła wszystkich okien $U = 0,90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Okna z podziałem symetrycznym

Współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych $U = 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

b) Stolarka drzwiowa

L.p.	Rodzaj drzwi	szerokość w otworze	wysokość w otworze	szerokość skrzydła	wysokość skrzydła	Liczba	Kierunek L/P	Uwagi
1	zewnątrzne	114	210	100	200	1	1/0	$U = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
2	zewnątrzne	114	210	100	200	1	0/1	$U = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
3	wewnętrzne	114	210	100	200	1	1/0	
4	wewnętrzne	114	210	100	200	3	0/3	
5	wewnętrzne	104	210	90	200	1	0/1	

Kolor drzwi: brąz

Drzwi z zamkiem na klucz z wkładką

Drzwi wewnętrzne z wycietym otworem wentylacyjnym

Drzwi zewnętrzne metalowe

Drzwi wewnętrzne płytowe

Drzwi wejściowe z klatki wykonać jako zewnętrzne metalowe