

Gardeja, dnia 17.04.2023

Postępowanie nr I.271.5.2023

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja”**.

Pytanie nr 1. Proszę o podanie długości sieci i przykanalików dla cz. 1 w/w zadania. Na PZT podane są inne długości sieci niż na profilu (Wg PZT sd6-sd5 L=33,71 Dn 200, natomiast na profilu sd6-sd5 L=44 m Dn 200 itd). Która wersja jest poprawna?

Odp. Należy przyjąć zgodnie z PZT. Poprawne długości są podane w przedmiarze.

Pytanie nr 2. Przedmiar dla cz. 1 nie uwzględnia pozycji dotyczących osadników, separatorów, wylotów. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

Odp. Separator i osadnik należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.