

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienie w kwocie do 30 tys. Euro na zadanie pn.: „Dostawa oraz montaż części zamiennych do central wentylacyjnych firmy SWEGON zlokalizowanych w Muzeum Śląskim przy ul. T. Dobrowolskiego 1 Katowice.”

Nr referencyjny: DAG-PK-261-18/23

1. Przedmiot zlecenia.

Dostawa oraz montaż części zamiennych do central wentylacyjnych firmy SWEGON.

2. Termin wykonania prac.

Usługa będzie wykonywana terminie do 28.12.2023 r.

3. Teren wykonania prac.

Prace będą prowadzone w budynkach wchodzącego w skład kompleksu Muzeum Śląskiego w Katowicach.

4. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.

Prace mogą być wykonane w obiekcie w następujących godzinach: pon. 07:00 - 15:00. Zgodnie z regulaminem oraz instrukcjami obowiązującymi na obiekcie. Ponadto po stronie wykonawcy leży dopełnienie wszystkich przepisów dotyczących prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z przepisami prawa pracy, przepisami BHP, normami oraz rozporządzeniami obowiązującymi na terenie RP w chwili wykonywania czynności serwisowych.

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia Działu Administracyjno-gospodarczego, jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spowodowane szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania przeglądu. Wykonawca na czas trwania umowy posiadać będzie polisę OC na kwotę min. 50 tys. zł.

6. Sprzęt

Wykonawca zapewnia cały sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zlecenia.

7. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, których stan i jakość nie wpłynie negatywnie na infrastrukturę Zamawiającego.

8. Zakres prac do wykonania.

- a) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 4 szt., łożysk rotora 1 szt. W centrali AHU 3 - GOLD 80 D2 RX G08001159 ver. 1;
- b) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 4 szt. w centrali AHU 5 - GOLD 80 D2 RX G08001160;
- c) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. w centrali AHU 6 - GOLD 35 DRX GO3501893;
- d) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. w centrali AHU 7 - GOLD 80 D2 RX G08001161;

- e) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. w centrali AHU 8 - GOLD 80 D2 RX G08001163;
- f) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 4 szt. w centrali AHU 11 - GOLD 80 D2 RX G08001164 ver. 1;
- g) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 4 szt. w centrali AHU 12 - GOLD 60 D2 RX GO6001849;
- h) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. AHU 2- GOLD 40 D CX GO4003549;
- i) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. AHU 16 - GOLD 20 D2 RX GO2006883;
- j) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. AHU 15 - GOLD 14 D2 RX GO1403102;
- k) Dostawa oraz montaż łożysk wentylatora 2 szt. AHU 1- GOLD 40 D2 RX GO4003500;

10. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca dostarczy w cenie usługi wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

11. Kwalifikacje personelu.

a) posiadają świadectwo kwalifikacji uprawniającego do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci urządzenia, instalacje i sieci elektryczne do 1KV,

12. Odbiór robót.

Po przeprowadzeniu przeglądu wykonawca sporządzi protokół wykonania przeglądu.