

Powiat Zduńskowolski  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 07.06.2024 r.

IZ-I.272.16.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”

### **Aneks nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu o następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII. Termin związania ofertą – ust. 1 SWZ o brzmieniu:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 1 SWZ o brzmieniu:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.06.2024r. do godziny 10:00.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18.06.2024r. do godziny 10:00..”
3. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 7 SWZ o brzmieniu:  
„7. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 13.06.2024 r., o godzinie 10:30.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 18.06.2024 r., o godzinie 10:30.”

4. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział paliatywny – Karty pomieszczeń - Szpital\_Zdunska\_Wola\_Paliatywny\_v2- punkty 05. SALA CHORYCH pow. 12,41 m<sup>2</sup>; 07. SALA CHORYCH pow. 16,85 m<sup>2</sup>; 08. SALA CHORYCH pow. 16.61 m<sup>2</sup>; 11. SALA CHORYCH pow. 20,14 m<sup>2</sup>; 14. POKÓJ POBYTU PACJENTA pow. 10,95 m<sup>2</sup>; 16. SALA CHORYCH pow. 18,70 m<sup>2</sup>- wyposażenie pozostałe w wierszu zapis dotyczący łóżka szpitalnego o brzmieniu:

„łóżko szpitalne jezdne regulowane ok.90-100 x 200cm do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna”.

**W załączeniu zaktualizowana karta pomieszczeń oddziału paliatywnego stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

5. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział paliatywny – Karty pomieszczeń - Szpital\_Zdunska\_Wola\_Paliatywny\_v2- punkty 05. 05. SALA CHORYCH pow. 12,41 m<sup>2</sup>; 07. SALA CHORYCH pow. 16,85 m<sup>2</sup>; 08. SALA CHORYCH pow. 16.61 m<sup>2</sup>; 11. SALA CHORYCH pow. 20,14 m<sup>2</sup>; 14. POKÓJ POBYTU PACJENTA pow. 10,95 m<sup>2</sup>; 16. SALA CHORYCH pow. 18,70 m<sup>2</sup>- wyposażenie pozostałe w wierszu zapis dotyczący szafki pacjenta o brzmieniu:

„szafka ruchoma na kółkach dla pacjenta z szufladami/ półkami na rzeczy osobiste szer.49x gł.37 x wys.85cm z regulacją)  
TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm”

**W załączeniu zaktualizowana karta pomieszczeń oddziału paliatywnego stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

6. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział paliatywny -3.PROJEKT TECHNICZNY- PROJEKT ARCHITEKTURA- TECHNOLOGIA- opis technologii\_Paliatyw Zdunska Wola 12.03.2024- pkt. 2.2 Opis pomieszczeń w akapicie dotyczącym Pokoje łóżkowe (chorych) – 05,07,08,11,16 zdanie dotyczące opisu łóżka szpitalnego o brzmieniu:

„- łóżka szpitalne (zwykłe i łamane ok.100x219cm)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm”

**W załączeniu zaktualizowany opis do projektu technologii stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

7. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatрії– Karty pomieszczeń - Szpital\_Zdunska\_Wola\_wewnętrzny\_v2- punkty 4. SALA CHORYCH- 1 ŁÓŻKO pow. 16,3 m<sup>2</sup>; 8. SALA CHORYCH 1-2 ŁÓŻKA pow. 16.5 m<sup>2</sup>; 12. SALA CHORYCH- 2 ŁÓŻKA pow. 15,6 m<sup>2</sup>; 14. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 21,6m<sup>2</sup>; 21. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,9 m<sup>2</sup>; 22. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,5 m<sup>2</sup>; 24. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 30 m<sup>2</sup>; 25. SALA CHORYCH- 2 – 3 ŁÓŻKA pow. 23,3 m<sup>2</sup>; 29. SALA CHORYCH- 5 ŁÓŻKOWA pow. 45,6 m<sup>2</sup>; 31. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 24,9 m<sup>2</sup>; 33. IZOLATKA 1-2 ŁÓŻKA pow. 17,6 m<sup>2</sup>- wyposażenie pozostałe w wierszu zapis dotyczący łóżka szpitalnego o brzmieniu:

„łóżko szpitalne jezdne regulowane ok.90-100 x 200cm do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna”

otrzymuje następujące brzmienie:

„łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna”

**W załączeniu zaktualizowana karta pomieszczeń oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

8. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatрії– Karty pomieszczeń - Szpital\_Zdunska\_Wola\_wewnętrzny\_v2- punkty 4. SALA CHORYCH- 1 ŁÓŻKO pow. 16,3 m<sup>2</sup>; 8. SALA CHORYCH 1-2 ŁÓŻKA pow. 16.5 m<sup>2</sup>; 12. SALA CHORYCH- 2 ŁÓŻKA pow. 15,6 m<sup>2</sup>; 14. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 21,6m<sup>2</sup>; 21. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,9 m<sup>2</sup>; 22. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,5 m<sup>2</sup>; 24.

SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 30 m<sup>2</sup>; 25. SALA CHORYCH- 2 – 3 ŁÓŻKA pow. 23,3 m<sup>2</sup>; 29. SALA CHORYCH- 5 ŁÓŻKOWA pow. 45,6 m<sup>2</sup>; 31. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 24,9 m<sup>2</sup>; 33. IZOLATKA 1-2 ŁÓŻKA pow. 17,6 m<sup>2</sup>- wyposażenie pozostałe w wierszu zapis dotyczący szafki pacjenta o brzmieniu:

„szafka ruchoma na kółkach dla pacjenta z szufladami/ półkami na rzeczy osobiste szer.49x gł.37 x wys.85cm z regulacją)

TOLERANCJA WYMIARÓW  $\pm 10$ cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu”

otrzymuje następujące brzmienie:

„szafka o szerokości 490 mm  $\pm$  30 mm, głębokości 370 mm  $\pm$  30 mm, wysokości blatu 850 mm  $\pm$  20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm  $\pm$  20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm”.

**W załączeniu zaktualizowana karta pomieszczeń oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

9. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatry- projekt techniczny- architektura- rzut wyposażenia- w tabeli Zestawienie Powierzchni w wierszu dotyczącym łóżko oddziałowe zapis o brzmieniu:

„1. łóżko oddziałowe 90x200cm”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. łóżko oddziałowe szer. min. 90 max 100 cm,  
dł. min. 200 max 220 cm”

**W załączeniu zaktualizowany rysunek 4 RZUT WYPOSAŻENIA stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

10. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatry- projekt techniczny- architektura- T1 RZUT I PIĘTRA TECHNOLOGIA- przy każdym łóżku rozmieszczonym na rzucie zapis o brzmieniu:

„ łóżko oddziałowe 90x 200 cm”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ łóżko oddziałowe”

**W załączeniu zaktualizowany rysunek T1 RZUT I PIĘTRA TECHNOLOGIA stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

11. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatry– Karty pomieszczeń - Szpital\_Zdunska\_Wola\_wewnętrzny\_v2- pkt 28. KOMUNIKACJA pow. 6,4 m<sup>2</sup>- wyposażenie pozostałe zapis o brzmieniu:

„1x szafa

mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1x szafa

mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1

Kolor – popiel. Wymiary: szer.225, gł. 100cm , wys. 270cm (do sufitu). Szafa czteroskrzydłowa, na zawiasach (prowadnik krzyżowy)”

**W załączeniu zaktualizowana karta pomieszczeń oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

12. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatry– projekt techniczny- architektura- Zs1 ZESTAWIENIE DRZWI- zapis w uwagach do drzwi oznaczonych jako D10 o brzmieniu:

„ Drzwi w ścianie oddzielania pożarowego, drzwi EI 60.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ Drzwi w ścianie oddzielania pożarowego, drzwi EI 30.”

**W załączeniu zaktualizowany rysunek Zestawienia drzwi stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**

13. W załączniku nr 7 - Dokumentacja projektowa – Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatry– projekt techniczny- architektura- Zs1 ZESTAWIENIE DRZWI- zapis w uwagach do drzwi oznaczonych jako D11 o brzmieniu:

„ Drzwi EI 30.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ Drzwi EI 60.”

**W załączeniu zaktualizowany rysunek Zestawienia drzwi stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.**