



L.dz. Szp/FZ – 42/ 386/2021

Wrocław, 05.08.2021 r.

**INFORMACJA NR 2**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **Wymiana agregatu wody lodowej do aparatu MR**, znak postępowania Szp/FZ – 42/2021:

Pytanie nr 1:

Jaka jest ilość glikolu w instalacji? Proszę o podanie zładu glikolu w instalacji, aby można było oszacować koszty utylizacji starego glikolu oraz zakupu nowego glikolu do napełnienia układu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że ilość glikolu w instalacji jak i zładu wynosi 250 litrów.**

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji  
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych

Beata Wujczak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**