

Czempin, dnia 07.05.2021 r.

FZ.271.1.9.2021

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

Remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Donatowo (II etap) oraz remont dróg gminnych w miejscowościach Bieczyny i Borowo

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Czy jest możliwe dołączenie przedmiaru robót do dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót na ww. zadanie. Wycenę przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w punkcie 4 SWZ oraz niniejszych wyjaśnieniach treści SWZ, które wskazują istotne parametry zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do ewentualnej podbudowy i utwardzenia poboczy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.

Pytanie 3

Jakiej frakcji powinno być kruszywo?

Odpowiedź

Kruszywo powinno mieć uziarnienie 0/31,5

Pytanie 4

Jaką kategorię ruchu należy zastosować do warstwy ścieralnej AC11S50/70?

Odpowiedź

Zadaniem Wykonawcy nie jest wykonanie prac projektowych tylko wykonanie prac budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 4 SWZ oraz niniejszych wyjaśnieniach treści SWZ, które wskazują istotne parametry zamówienia.

Pytanie 5

Jaką ilość wpustów kanalizacji deszczowej należy przyjąć do wymiany dla zadania II ?

Odpowiedź

Należy wymienić 13 wpustów kanalizacji deszczowej.

Pytanie 6

Proszę o podanie liczby studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla których niezbędna będzie regulacja pionowa?

Odpowiedź

Przewiduje się, że konieczna będzie regulacja 3 studni kanalizacji deszczowej i 6 studni kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 7

Jaką masę należy zastosować do wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową?

Odpowiedź

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 11 W 50/70.


Pytanie 8

Jaką należy przyjąć szerokość pobocza oraz na jaką grubość należy odtworzyć pobocze z KŁSM?

Odpowiedź

Należy odtworzyć pobocza na szerokości min 0,5 m o grubości 15 cm.

Z up. Burmistrza



Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61/28-26-703, wew. 133

j.michalska@ug.czempin.pl


mgr Paulina Adamczak

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempin

www.czempin.pl
urzad@ug.czempin.pl

Tel.: +48 61 28 26 703
NIP: 698-17-22-479

Urząd Gminy w Czempiniu