

Sejny, dn. 30.04.2024 r.

**Gmina Sejny/
Obsługa Komunalna Gmina Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790167484**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.5.2024

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00286324

WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Berźniki”**

Gmina Sejny/Obsługa Komunalna Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

- 1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający oczekuje zamontowania projoja przy instalacji gruntowej. Projoy spełnia swoje zadanie jeżeli nie chcemy wprowadzać przewodów DC pod napięciem do środka budynku. W innym przypadku generuje jedynie dodatkowe koszty*
Zamawiający odpowiada, że Wykonawca musi uzgodnić dokumentację techniczną z rzeczoznawcą ds. p.poż.
- 2. Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza brak konieczności zastosowania wyłącznika PROJOY skoro falowniki mają być zainstalowane na konstrukcjach pod modułami?*
Zamawiający odpowiada, że Wykonawca musi uzgodnić dokumentację techniczną z rzeczoznawcą ds. p.poż.
- 3. Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza iż wykonanie lub modernizacja Rozdzielnicy Głównej nie jest przedmiotem zamówienia?*
Zamawiający potwierdza.
- 4. Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza iż wykonanie PWP w budynku do którego będzie przyłączona instalacja PV nie jest przedmiotem zamówienia?*
Zamawiający potwierdza.
- 5. Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza iż posiada aktualne warunki przyłączenia instalacji PV dla przedmiotowego przedsięwzięcia?*
Zamawiający nie potwierdza.

6. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza iż wykonanie instalacji odgromowej nie jest przedmiotem zamówienia?*

Zamawiający odpowiada, że dla instalacji PV należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i aktualnymi przepisami uzgodnionymi z rzeczoznawcą ds. p.poż.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

KIEROWNIK

mgr Józef Pawlukiewicz