
ZAKŁAD KRÓLEWSKI NR 4
ZAKŁAD KRÓLEWSKI NR 2
ZAKŁAD DRZEWNY
Wwiązana 8
Biuro Techniczne „EKONOMIA BUDOWY"
Wentylatorzy (ilość zależna od przepływu) P7, P11, P5
Rozdzielnica natrzaskowa sanitarna w m. Obory
Lampa awaryjna
Tablica Ogłoszeń (ok. 2 M²)
Kabel Ogłoszeń
Skala Ogłoszeń
SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ :
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S
Proj. WLZ 0,4kV +kabel YAKXS 4*16mm2
do szafki P7 L=50m
Istn. słup 0,4kV nr 10871
przyłącze i szafka pom.
wykona EOP.
Proj. WLZ 0,4kV +kabel YAKXS 4*16mm2
do szafki P6 L=23m
Istn. słup 0,4kV nr 11¼
przyłącze i szafka pom.
wykona EOP.
Proj. WLZ 0,4kV +kabel YAKXS 4*16mm2
do szafki P6 L=27m
Istn. słup 0,4kV nr 120
linia kablowa do szafki T2 Pb2 i szafka pom.
wykona EOP.
MIEJSCE NA 3 KRÓWKI
ABRUSZ 3
MIEJSCE NA 2 KRÓWKI
MIEJSCE NA 4 KRÓWKI
MIEJSCE NA 3 KRÓWKI
MIEJSCE NA 2 KRÓWKI
MIEJSCE NA 1 KRÓWKI
MIEJSCE NA 1 KRÓWKI
MIEJSCE NA 1