



Dodatkowa Ochrona Od Porażeń Samoczynne Wyłaczenie Zasilania
-układ sieci 0,4kV ENERGA - TN-C
-układ sieci 0,4kV (zaliczniKowy- UG Kwidzyn)TN-C-S
Rozdział przewodu PEN na PE i N natępuje w szafce zasilająco - sterującej

FUNKCJA	Imię I Nazwisko	Nr Upr.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Marek Gulgowski	2055/EL/98	05.2018		**EKO-WOD ul. Legipnów 27 82-300 Elbląg**
RYSOWAŁ	Marek Gulgowski				
OPRACOWAŁ	Marek Gulgowski				
INWESTOR	URZĄD GMINY KWIDZYN				
SKALA	**Nazwa obiektu:** Schemat zasilania 230/400V szafki sterujaco - zasilajacej dla przepompowni scieków P4 - warunki przyłaczenia p/17/055796 , P10 WARUNKI P/17/055809 i P3 warunki P/17/055792				
RYS Nr 7	**Adres obiektu:** OboryP4 dz. Nr 24/1, P10 dz nr 23 i P3 dz nr27				