



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/12/PN/2024

Zabrze, 26.04.2024 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370 43 07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI nr 4 na zapytania w sprawie SWZ

Dot.: Sprostowania do odpowiedzi nr 4 na zapytania w sprawie SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **BUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”.**

Zamawiający informuje iż na podstawie **art. 135 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605):

- a) **zmienia odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ w zakresie pytania nr 11, 12, 13, 19, 20, 29, 45, 186, 221, 226;**
- b) **udziela nowej odpowiedzi na zapytanie w sprawie SWZ.**

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski



Załączniki:

1. Sprostowanie odpowiedzi nr 4 na zapytania w sprawie SWZ.

JEST:

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.39 Śluza, l.p. 7

0.48 Śluza, l.p. 7

0.64 Kuchnia mleczna, l.p. 4

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regałów z regulowanymi półkami 200x800x400.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.40 Pom. Porządkowe, l.p. 9

0.44 Mag. Bielizny l.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regałów z regulowanymi półkami 200x800x400.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.41 Strona sterylna. L.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjną głębokość i wysokość regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regałów z regulowanymi półkami 200x800x400.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.47 Magazyn, l.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjną głębokość i wysokość regału? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regałów z regulowanymi półkami 200x800x400.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.50 Wprowadzenie, l.p. 2

Zamawiający dopuści wózek 3 STE o poniższych parametrach i zgodnie z wizualizacją?

Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi pojedyncze, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 3 jednostek sterylizacyjnych. Odbojniki nad kołami w formie krążków tworzywowych lub w podstawie w narożach wózka. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 520x840x1240

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

2.02 Magazyn, l.p. 13

3.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 13

4.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 13

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary szafy przelotowej? Czy szafa ma mieć elektroniczną blokadę obustronnego jednoczesnego otwarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 45

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

2.49 Kuchnia, l.p. 1

3.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 1

4.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 1

Czy w ramach zabudowy Wykonawca ma przewidzieć wolną przestrzeń pod blatem (orientacyjna długość wolnej przestrzeni) czy całość ma być zabudowana szafkami? Ile szuflad ma mieć taki szafka z szufladami? Czy szafki dolne mają być wyposażone w zamki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż całość ma być zabudowana szafkami, szafka ma posiadać trzy szuflady.

Pytanie nr 186

Prosimy o określenie wymagań odnośnie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń izolatek - klasa filtracji, kaskady ciśnień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć filtry o klasie min. H13 oraz ciśnienia na poziomie +/- 15 Pa do sąsiadującego pomieszczenia.

Pytanie nr 221

Prosimy o informację, czy wymaga się doprowadzenia instalacji wody uzdatnionej do nawilżaczy parowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodatkową wizję lokalną. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin obowiązkowej wizji lokalnej zgodnie z zapisami w SWZ został wyznaczony na dzień 26.03.2024r. oraz 28.03.2024r.

Pytanie nr 226

Prosimy o określenie czy dla stacji uzdatniania wody należy zapewnić coś więcej niż tylko właściwy parametr przewodności dla nawilżaczy powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie należy uwzględniać nic więcej poza właściwym parametrem przewodności dla nawilżaczy powietrza.

POWINNO BYĆ:

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.39 Śluza, l.p. 7

0.48 Śluza, l.p. 7

0.64 Kuchnia mleczna, l.p. 4

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regatów z 4 regulowanymi półkami 2000x800x400.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.40 Pom. Porządkowe, l.p. 9

0.44 Mag. Bielizny l.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regatów z 4 regulowanymi półkami 2000x800x400.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.41 Strona sterylna. L.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjną głębokość i wysokość regału oraz ilość półek? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regatów z 4 regulowanymi półkami 2000x800x400.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.47 Magazyn, l.p. 1

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjną głębokość i wysokość regału? Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regatów z 4 regulowanymi półkami 2000x800x400.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.50 Wprowadzenie, l.p. 2

Zamawiający dopuści wózek 3 STE o poniższych parametrach i zgodnie z wizualizacją?

Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi pojedyncze, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 3 jednostek sterylizacyjnych. Odbojniki nad kołami w formie krążków tworzywowych lub w podstawie w narożach wózka. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 520x840x1240



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

2.02 Magazyn, l.p. 13

3.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 13

4.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 13

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary szafy przelotowej? Czy szafa ma mieć elektroniczną blokadę obustronnego jednoczesnego otwarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż orientacyjne wymiary szafy przelotowej to 600x800x200. Ponadto Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga szafę z elektroniczną blokadą obustronnego jednoczesnego otwarcia.

Pytanie nr 45

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

2.49 Kuchnia, l.p. 1

3.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 1

4.04 Kuchenka oddziałowa, l.p. 1

Czy w ramach zabudowy Wykonawca ma przewidzieć wolną przestrzeń pod blatem (orientacyjna długość wolnej przestrzeni) czy całość ma być zabudowana szafkami? Ile szuflad ma mieć taki szafka z szufladami?

Czy szafki dolne mają być wyposażone w zamki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż całość ma być zabudowana szafkami, szafka ma posiadać trzy szuflady. Ponadto Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby szafki dolne były wyposażone w zamki.

Pytanie nr 186

Prosimy o określenie wymagań odnośnie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń izolatek - klasa filtracji, kaskady ciśnień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć filtry o klasie min. H13 oraz ciśnienia na poziomie +/- 15 Pa do sąsiadującego pomieszczenia.

Pytanie nr 221

Zwracam się z prośbą o ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zody na dodatkową wizję lokalną. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin obowiązkowej wizji lokalnej zgodnie z zapisami w SWZ został wyznaczony na dzień 26.03.2024r. oraz 28.03.2024r.

Pytanie nr 226

Prosimy o określenie czy dla stacji uzdatniania wody należy zapewnić coś więcej niż tylko właściwy parametr przewodności dla nawilżaczy powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie należy uwzględniać nic więcej poza właściwym parametrem przewodności dla nawilżaczy powietrza. Jednocześnie należy pamiętać o dostarczeniu i zamontowaniu drugiej stacji uzdatniania wody dla potrzeb sterylizacji zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

Ponadto Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Karty wyposażenia

0.50 Wprowadzenie l.p. 2

Czy Zamawiającemu może podać orientacyjne wymiary regału oraz ilość półek. Czy regał ma być wyposażony w półki stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje orientacyjne wymiary regatów z 4 regulowanymi półkami 2000x800x400.

**Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**