

GMINA DOPIEWO

62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
pow. poznański, wój. wielkopolskie
tel. 061/814-83-31 fax. 061 814-80-5
NIP 7773133416 Regon: 63125875

Dopiewo, dnia 13 czerwca 2024r.

ROA.271.12.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Skórzewo – budowa ulic Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej.**

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 1.

„Proszę o doprecyzowanie wpustów: w opisie czytamy:

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 0,5 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D400 natomiast w przedmiarze: Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425mm, zamknięte stożkiem betonowym z: wpustem ulicznym/kinieta z PE/ mając na uwadze wynagrodzenie ryczałtowe proszę o informację gdzie i w którym miejscu jest zamieszczona prawidłowa informacja o rodzaju wpustu...”

Odpowiedź:

Studzienki wpustowe powinny być wykonane z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 0,5 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D400.

Przedmiar, zgodnie z informacją zawartą w SWZ pełni tylko funkcję pomocniczą.

Wójt Gminy Dopiewo


Sławomir Skrzypczak