



KW/2023/2724

– dbamy – o zasoby – naturalne

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

TO/400-282/2023/KW/2023/2724/DG




Gdańsk, 20.07.2023 r.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Kartuska 5
80-103 Gdańsk

INFORMACJA TECHNICZNA
NR TO/400-282/2023/KW/2023/2724/DG

UM w Gdansk



RPW/290017/2023 P
Data: 2023-07-31

Dotyczy: budowy ulicy Nowej Sadowej

Gdańska Infrastruktura wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, że w zakresie planowanego zadania zlokalizowane są sieci wod-kan:

- Wodociąg $\varnothing 160\text{mm}$ PE
- Kanał sanitarny $\varnothing 0,2\text{m}$ PVC

Informujemy, że w zakresie przedstawionego remontu nie mamy planów remontowych i modernizacyjnych na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących infrastruktury wod-kan z planowaną inwestycją należy ją przebudować.

Przy realizacji Państwa zadania, istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysokościowej studni sanitarnych przeprowadzić ją pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu ciężkiego na nośność 40ton.

Pismo ma charakter informacyjny. Dla Inwestycji należy wystąpić do GIWK o wydanie warunków technicznych, a następnie uzgodnić dokumentację projektową.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Jankowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów

