



GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (71) 312 81 93
tel./ fax (71) 312 81 82

Zawonia, 06.03.2023 r.

RGK.271.1.2023

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „***Przebudowa budynku przy ul. Wrzosowej w Zawoni (dz. nr 271/1) w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu***”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

Treść zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1

Projekt instalacji nie zawiera odcinków KS zewnętrznej do istniejących szamb. Czy trasy te są istniejące i czy KS z budynku jest wpinana do istniejących odcinków KS zewnętrznej?

Odpowiedź

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szambami jest istniejąca, dlatego dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku i wpięcie do istniejącej instalacji zewnętrznej. Gdy podczas wykonywania prac budowlanych okaże się, że istniejąca instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym (czego nie można było stwierdzić na etapie projektowym) należy wziąć pod uwagę konieczność wymiany istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 2

Projekt IE nie zawiera graficznych rysunków instalacji Fotowoltaicznej. Czy należy wycenić instalację Fotowoltaiczną, a jeśli tak to o jakiej mocy?

Odpowiedź

Dla przedmiotowej inwestycji należy wycenić wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Dokumentacja projektowa zawiera wytyczne w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej. W projekcie przyjęto jako maksymalną moc 15 kW dla instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową IE (PROJEKT TECHNICZNY – TOM 4/5, BRANŻA ELEKTRYCZNA) na str. 15 wskazano, że przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt montażowy z doбором ilości i rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych (przez wykwalifikowaną, certyfikowaną firmę).

Pytanie nr 3

Czy należy wycenić przyłącz teletechniczny?

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wycenić wykonanie na dz. nr 610/1, 611 kanalizacji teletechnicznej i wpięcia jej do projektowanej studni na dz. nr 271/1. Dokumentacja projektowa nie obejmuje wykonania przyłącza teletechnicznego.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

/-/ Sławomir Frania